



RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR (RYTEİE 2019)
BETONARME AZ KATLI BİNA
RİSKLİ BİNA TESPİT RAPORU İNCELEME FORMU

Yapı Kimlik Nur
(YKN)
292457

Ek

1. GENEL BİLGİLER

BAŞVURU BİLGİLERİ		BİNA GENEL BİLGİLERİ			
Malik Adı Soyadı	Zekeriya Çakır	Yapım Yılı	1994	Pafta	36
TC Kimlik Numarası	47206825228	Yapı Sahiplik Türü	Özel	Ada	603
İletişim Numarası	5326174280	Tarihi Tescil Durumu	Hayır	Parsel	24
Vekil Adı Soyadı		Yapı Koordinat (X) (Enlem)	40,427824	Konut Bağımsız Birim Sayısı	4
Vekil TC Kimlik Numarası		Yapı Koordinat (Y) (Boylam)	29,165516	İşyeri Bağımsız Birim Sayısı	1
Vekil İletişim Numarası		UAVT Bina Kodu	2784557	Toplam Bağımsız Birim Sayısı	5
Riskli Yapı Tespit Raporunu Hazırlayan Lisanslı Kurum/Kuruluş ve Lisans Belge Numarası: İLTEST MİM.MÜH.İNŞ.YAPI ARAŞ. VE TEST MERK.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. / 14L0388		Bina Adresi: Hamidiye Mahallesi Mah. ORHANGAZI (CADDE) Cadde No:131 Bina Adı: Zekeriya Çakır (MERKEZ/MERKEZ) GEMLİK - BURSA(Tapu İl:Bursa Tapu İlçe:Gemlik Tapu Mahalle:Hamidiye)			
Yapı Kayıt Tarihi : 24.05.2024					

2. BİNA TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ

Bina Yaklaşık Boyutu (m)	13,25 X 10,65	İnceleme Katı	Kat 1	Bina Taşıyıcı Sistem Türü	Tamamı Çerçevesi
Toplam Yapı Alanı (m ²)	775,29	İnceleme Katı Alanı (m ²)	107,84	Döşeme Tipi	Kirşili Döşeme (Plak)
Kat Adedi	6	Bina Toplam Yüksekliği (H _T) (m)	15,9	Ortalama Kat Yüksekliği (m)	2,65

3. BİNADAN TOPLANAN BİLGİLER

					Kolon	Perde
Yapı Projesi	Var	İnceleme Katındaki Donatı Sınıfı	Nervürsüz (S220)	İnceleme Katındaki Taşıyıcı Düşey Eleman Adedi	16	0
Bilgi Düzeyi	Asgari	Rölöve Alınan Katlar Arasında Donatı Sınıfında Farklılık Durumu	Yok	İnceleme Katında Beton Dayanımı Belirlemek için Yapılan Tahribatsız Test Adedi	12	0
Deprem Yer Hareketi Düzeyi	DD-2	İnceleme Katındaki Donatı Korozyonu Durumu	Yok	İnceleme Katında Alınan Beton Numunesi Adedi	6	0
Yerel Zemin Sınıfı	ZD	İnceleme Katındaki Donatı Sargı Koşulu Durumu	Yok	İnceleme Katında Tahribatsız Donatı Tespit Adedi	3	0
SDS	1,15	İnceleme Katındaki Kanca Durumu	Yok	İnceleme Katında Tahribatlı Donatı Tespit Adedi (Stırma)	3	0
SD1	0,581	Binadaki Bodrum Kat Adedi	0	Rölöve Alınan Katlardaki Toplam Düşey Eleman Adedi	16	0
Mevcut Beton Dayanımı (MPa)	7,38	Düşey Düzensizlik Durumu	Yok	Rölöve Alınan Katlardaki Toplam Tahribatsız Donatı Tespit Adedi	3	0
		Binadan Alınan Toplam Rölöve Adedi	1	Rölöve Alınan Katlardaki Toplam Tahribatlı Donatı Tespit Adedi (Stırma)	3	0

4. BİNA ANALİZ SONUÇ BİLGİLERİ

		Tespit Sonucuna Esas Kattaki		X	Y
Analizde Kullanılan Program Adı	YAP.Net	En Büyük Toplam Kat Kesme Kuvveti (Ton)		311,74	290,9
Bina Toplam Kütlesi (Ton)	866,97	Risk Sınırını Aşan Elemanlara Gelen Kesme Kuvvetinin Toplamı (Ton) (4.4)		311,74	290,9
Binanın Hakim Periyodu (s)	1,49	Risk Sınırını Aşan Elemanların Kesme Kuvvetinin Kat Kesme Kuvvetine Oranı (4.4)		1	1
Riskli Bulunan Kat Adedi	5	Eksenel Gerilme Ortalaması (MPa)		3,16	
Tespit Sonucuna Esas Kat (Risk Sınırını Aşan Elemanların Kesme Kuvvetinin Kat Kesme Kuvvetine Oranının En Büyük Olduğu Kat)	Kat 1	Perdelerin Taban Kesme Kuvvetine Katılım Oranı (α _s)		0	
		En Büyük m Değeri		6,93	
Tespit Sonucuna Esas Kattaki, Kat Kesme Kuvveti Oranı Sınır Değeri	0,14	En Büyük Kat Ötelenme Oranı (δ/h)		0,019	

5. TESPİT SONUCU

Riskli (Kesinleşene Kadar)	Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda (RYTEİE (2019)) verilen yöntemler, bina deprem performans değerlendirme ve güçlendirmesi amacıyla kullanılamaz. Bu Esaslarda verilen yöntemlere göre riskli bulunmayan binaların, depreme dayanıklı tasarım esaslarını sağladığı sonucu çıkarılamaz.
----------------------------	---

6. AÇIKLAMALAR

Binanın diğer girişinin adresi: Çekirge Sok. No:2 uavt: 2783382'dir. Eş Binakod:2783382 , 2783655

Yetkili Mühendis BEYAZIT ÇIRGAN	Kurum/Kuruluş Yetkilisi BEYAZIT ÇIRGAN	Kontrol Eden Kurum
------------------------------------	---	--------------------

Beyazıt ÇIRGAN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 14136
İmno Sicil No: 60384

İLTEST
MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
YAPI ARAŞTIRMA VE TEST MERKEZİ
TİC. SİC. NO: 2783382
P. No: 15 Nispetiye / BURSA
Tic. Sic. No: 2783382
Nispetiye V.D. 473 030 5004 Tic. Sic. No: 59172
Merkez No: 3-4730-0054-0400010

UŞUNYEMAZ
İnşaat Mühendisi 28.06.2024
BURSA KRİTİKEL DAVRAN
MARMAROS

25.06.2024